



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по г.Элиста)

ул. Чкалова, 21 А, г. Элиста, 358000

тел. 8-(847)-22-4-20-90

E-mail: ond.elista@mail.ru

Бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
Республики Калмыкия  
«Республиканский центр детского  
творчества»

29.05.2019 № 165 -4-4-1

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3-48/2019/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

29 мая 2019 г.

г. Элиста

место рассмотрения (город, район)

Я, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по РК  
майор внутренней службы Бадмаев Бадма Обушевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 3-48/2019  
от 29 мая 2019 г., возбуждённого

заместителем начальника ОНД и ПР по г. Элиста Бадмаевым Бадмой Обушевичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

Бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Калмыкия  
«Республиканский центр детского творчества»

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

28 мая 2019 г. с «10» час. «00» мин. до «13» часов «00» минут при проведении плановой,  
выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории  
в здании и помещениях БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» по адресу:  
Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект О.Бендера, 1 выявлены нарушения:

1. В коридорах и помещениях дымовые датчики автоматической пожарной сигнализации  
размещены в центре плиты подвесного потолка. (п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы  
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  
автоматические. Нормы и правила проектирования»)

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

юридическое лицо - БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества»

нарушило требования законодательства пожарной безопасности,

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие  
причины и условия, способствовавшие его совершению:

Отсутствие финансирования на противопожарные мероприятия

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по  
устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со  
дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения, и принять меры к устранению выявленных  
нарушений требований пожарной безопасности и недопущению их впредь.

29.06.19  
ответ

О результатах рассмотрения представления сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия  
по адресу: г. Элиста, ул. Чкалова, д.21 «а».  
в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Элиста  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РК  
Бадмаев Б.О.

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил 29.05.2019 Очирова И.Б.  
дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено \_\_\_\_\_

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции  
заказного письма