



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Элиста)
ул.Чкалова, 21 «а», г.Элиста, 358000,
тел.: 8-(847-22)-4-20-90
E-mail: ond.elista@mail.ru

29.05.2019 № 164 -4-4-1

На № _____ от _____

Директору БУ ДО РК
«Республиканский центр детского
творчества»

Очировой И.Б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №3-49/2019/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

29 мая 2019.

г.Элиста

место рассмотрения (город, район)

Я, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Элиста Бадмаев Бадма Обушевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 3-49/2019/1;

от 29 мая 2019г., возбуждённого

заместителем начальника ОНД и ПР по г. Элиста Бадмаевым Бадмой Обушевичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Директора БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» Очировой И.Б.

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

28 мая 2019 г. с «10» час. «00» мин. до «13» часов «00» минут при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории в здании и помещениях БУ ДО РК «Республиканский центр детского творчества» по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект О.Бендера, 1 выявлены нарушения:

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 5» Базырова Дельгира Владимировна

Нарушил(а) требования законодательства пожарной безопасности,

а именно:

1. В коридорах и помещениях дымовые датчики автоматической пожарной сигнализации размещены в центре плиты подвесного потолка. (п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

Отсутствие финансирования на противопожарные мероприятия

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности и недопущению их впредь.

О результатах рассмотрения представления сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста управления надзорной деятельности и профилактической работе Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия по адресу: г.Элиста, ул. Чкалова, д.21 «а». каб. №14 в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель главного государственного
инспектора г.Элиста
по пожарному надзору
Бадмаев Б.О.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил 29.05.2019 Очирова И.Б.
дата, Ф.И.О.

✓

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции
заказного письма